別紙１

ブロック塀等チェックリスト（補強コンクリートブロック塀）

点検日：　　年　　月　　日
点検者：　　印

補助金の申請に当たり、所有（管理）のブロック塀を次のとおり点検しました。
点検の結果は、事実に相違ありません。
※この点検表による高さの基準は、道路の地盤面からブロック塀の頂部までとする。

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	２．２ｍ以下である。	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ２ｍを超える塀で１５㎝未満である。	いいえ	はい
		高さ２ｍ以下で１０㎝未満である。	いいえ	はい
3	鉄筋	壁頂、基礎は横方向に、壁の端部及び隅角部は縦方向に、それぞれ径９㎜以上の鉄筋が入っている。	はい	いいえ 不明
		壁内に径９㎜以上の鉄筋が縦横８０㎝以内の間隔で配筋されている。	はい	いいえ 不明
4	控え壁	高さ１．２ｍを超える塀の場合、３．４ｍ以内ごとに、鉄筋が入った控え壁が塀の高さの１／５以上突出している。	はい	いいえ
5	基礎	丈が３５㎝以上で根入れ深さが３０㎝以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。	はい	いいえ 不明
6	傾き ひび割れ	全体的に傾いている、又は１㎜以上のひび割れがある。	いいえ	はい
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく。	いいえ	はい
8	その他	塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある。	いいえ	はい
判　　定				
８項目（不明の項目を除く。）のうち、１つ以上の不適合がある。				はい