別紙２

ブロック塀等チェックリスト（組積造の塀等）

点検日：　　年　　月　　日
点検者：　　印

補助金の申請に当たり、所有（管理）の組積造の塀を次のとおり点検しました。
点検の結果は、事実に相違ありません。
※この点検表による高さの基準は、道路の地盤面からブロック塀の頂部までとする。

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	１．２ｍ以下である。	はい	いいえ
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上ある。	はい	いいえ
3	控え壁	４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の１．５倍以上ある。	はい	いいえ
4	基礎	根入れ深さが２０㎝以上ある。	はい	いいえ 不明
5	傾き ひび割れ	全体的に傾いている、又は１㎜以上のひび割れがある。	いいえ	はい
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく。	いいえ	はい
7	その他	塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある。	いいえ	はい
判　　定				
７項目（不明の項目を除く。）のうち、１つ以上の不適合がある。				はい